

令和8年8月3日

本校保護者の皆様

東京都立武蔵台学園
校長 中村 大介
(公印省略)

本校における室内化学物質濃度簡易測定結果のお知らせ

日頃より、本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
さて、このたび、健康で快適な学校環境の確保を図るため、室内化学物質が放散しやすい
といわれている夏季に教室等の室内化学物質の濃度を測定しました。

本校の測定結果は下記のとおりです。基準値を超過している教室はなく、今後の授業実
施について支障はありませんのでお知らせいたします。

来年度以降も同様の検査を行い、室内化学物質の実態及び児童・生徒の健康状態を把握
していきます。今後とも、児童・生徒が安心して学習できる環境を整えてまいりますので、
保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

室内化学物質濃度簡易測定結果

測定日	教室の名称	ホルムアルデヒド	トルエン
7月21日	高3-B教室	0.06ppm	100 μ g/m ³ 未満
	集会室	0.07ppm	100 μ g/m ³ 未満
	第2美術室	0.06ppm	100 μ g/m ³ 未満
7月22日	第1音楽室	0.06ppm	100 μ g/m ³ 未満
	第1調理室	0.06ppm	100 μ g/m ³ 未満

※【基準値】ホルムアルデヒド：0.08ppm以下、トルエン：260 μ g/m³以下

【担当】

東京都立武蔵台学園
経営企画室 茂木
TEL 042-576-7491